

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: **Stella Cilento**

Provenienza: **Serbatoio Amalafede**

Data prelievo: 26/01/2021

parametro	unità di misura	limite	risultato
Ammonio	mg/l	0,5	< 0,10
Colore	mg/l PtCo	-	5
Concentrazione ioni idrogeno	pH	6,5 - 9,5	8,1
Conducibilità	µS/cm	2500	179
Conta Batteri coliformi	UFC/100 ml	0	0 (°)
Conta Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0 (°)
Disinfettante residuo (cloro)	mg/l	-	0
Ferro	µg/l	200	57
Odore	diluizione	-	0
Sapore	diluizione	-	0
Torbidità	JTU	-	3